



Открытое акционерное общество
по газификации и эксплуатации газового хозяйства
"Калининградгазификация"
ОАО "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ"

Юр.адрес: ул. ст. л-та Сибирякова, 17, г.Калининград, 236029
Почтовый адрес: а/я 5036, г.Калининград, 236035
тел.: (4012) 99-60-10; факс: (4012) 99-60-60
e-mail: priem@gaz39.ru
ОКПО 03269145; ОГРН 1103925000960;
ИНН/КПП 3906214945/390601001

Приложение № 1 к договору
№ 17/21- 3512 -2019/ ИП-ГР
от 01.10 2019г.

«Утверждаю»
Технический директор
ОАО «Калининградгазификация»


А.Е. Димаков

« 23 » 09 2019 г. № 3113 -ИП/ГР
На вх. № 5199/ПО от 20.09.2019 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства на территории СНТ «Октябрьское» по ул. Аксакова в гор. Калининграде

Заказчик:	СНТ «Октябрьское», в лице председателя правления Полякова Г.В. - уполномоченное лицо по протоколу для газификации объектов СНТ
Основание для выдачи технических условий:	Заявление Заказчика от 20.09.2019 г. вх. № 5199/ПО. Протокол № 1 общего собрания членов СНТ «Октябрьское» от 16.06.2019г.
Наименование, месторасположения объекта газификации:	г. Калининград, ул. Аксакова, земельные участки с кадастровыми номерами <u>39:15:133005:94, :490, :198, 955, :173, :569, :501, :777, :171, :122, :958, 437, :874, :190, :152, :923, :293, :226, :256, :268, :861, :933, :386, :153, :434, :194, :100, :738, :650, :259, :91, :445, :790, :438, :425, :90, :3, :150, :185, :379, :385, :957, :69, :433, :250, :275, :425, :366, :568, :948, :99, :61, :244, :93, :344, :956, :151, :236, :757, :901, :1099, :279, :860, :1126, :180, :368, :183, :36, :24, :76, :251, :149, :156, :9418, :193, :32, :497, :662, :163, :6441, :703, :6, :135, :660, :281, :187, :68, :248, :146, :123, :972, :499, :941, :114, :258, :789, :476, :257, :432, :371, :971, :873, :155, :440, :36, :13, :772, :63, :383, :283, :447 (111 земельных участков)</u>
Направление использования природного газа:	Отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление.
Максимально-часовой расход природного газа:	Не более 5,0 м ³ /час — на каждый земельный участок суммарно на 111 земельных участков — не более 516,3 м ³ /час
Технические условия на присоединение к газораспределительной сети:	подключение объекта предусмотреть от подземного распределительного стального газопровода высокого давления диаметром 720 мм , проложенного от ул. Большая Окружная в направлении Московского проспекта в г. Калининграде, находящегося в собственности ОАО «Калининградгазификация», на законных основаниях, с установкой узла редуцирования.
Давление газа в точке подключения:	
Максимальное	До 0,6 МПа
Фактическое	0,55 МПа
Глубина заложения в точке подключения	1,0 - 1,5м
Калорийность	7900 ± 100 ккал/м ³

Общие инженерно-технические требования:

1. Проектирование и строительство объекта выполнить в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
2. Проект разработать в организации, имеющей оформленный в установленном порядке допуск к данному виду работ, согласовать с управлением «Подземметаллзащита» и ОТП ОАО «Калининградгазификация».
3. Для производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ обратиться в организации, имеющие оформленный в установленном порядке допуск к данным видам работ.
4. Обеспечить ведение на объекте строительного контроля (технического надзора)

Основные требования:

1. Диаметр распределительных газопроводов, пропускную способность узла редуцирования предусмотреть в соответствии со Схемой газоснабжения СНТ «Октябрьское» (Объект № 157-12, ООО «ЦКП»).
2. При проектировании газопровода в подземном исполнении выполнить изыскания коррозионной агрессивности грунтов по трассе проектируемого газопровода. На основании результатов изысканий решить вопрос по электрохимической защите газопровода в соответствии с нормативными требованиями.

Дополнительно:

1. Заключение договора на техническую эксплуатацию объекта, договоры на транспортировку и поставку природного газа.
2. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 (две) года со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Начальник ОТП



О. П. Мельник