



ГИДРОТЕХНИК

Российская Федерация
Муниципальное бюджетное учреждение
"ГИДРОТЕХНИК"
городского округа «Город Калининград»

Россия, Калининград 236022, ул. Космонавта Леонова, 36-б

тел./факс (4012) 21-43-31,

e-mail: gidrotehnik@klgd.ru

№ 173 от 01.02 2022г.

На основании заявления

№ 151 от 31.01 2022г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУ «Гидротехник»
А.В.Мойса
2022 г.
«01»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**по улучшению гидрологического состояния земельного участка и
подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения**

1. Объект строительства: устройство дождевой канализации.

2. Место расположения: г. Калининград, Ленинградский район,
СНТ «Октябрьское», ул. Аксакова (земельный участок с кадастровым
номером 39:15:133005:1).

3. Наименование и юридический адрес заказчика/застройщика:
Воронцова С.Ф. - председатель СНТ «Октябрьское», г. Калининград,
ул. Аксакова, СНТ «Октябрьское».

4. Максимальная нагрузка в точке подключения:
по дождевой канализации - 105,8 л/сек.

5. Возможная точка подключения к дождевой канализации:
- коллектор дождевой канализации диаметром 200 мм, с устройством смотрового колодца на сети, существующие смотровые колодцы с отметками лотков 10,16м или 9,91м и 7,61м;
- коллектор дождевой канализации диаметром 250мм, существующие смотровые колодцы, отметку лотков в которых определить при проектировании; (схема прилагается).

6. Срок подключения объекта определяется при выполнении застройщиком обязательств по подключению объекта (мероприятия выполняемые заявителем в пределах границ земельного участка). Подключение к сети дождевой канализации осуществляется без взимания платы за подключение.

7.Срок действия технических условий – 3 года.

По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

8.Согласование проекта действительно на период срока действия технических условий.

9.Другие требования:

Необходимо выполнить:

- ремонт и очистку смотровых колодцев в местах подключения;
- согласовать проект с МБУ «Гидротехник».

Сети дождевой канализации, созданные за счет правообладателя земельного участка за пределами границ земельного участка, должны быть переданы в муниципальную собственность.

10.Заказчику в техническое задание на проектирование включить пункты:

-по установке люков на смотровых колодцах с антивандальной защитой с логотипом «Гидротехник» (см. приложение 1,), ГОСТ 3634-99 (тип люка- с запорным замковым устройством).

11. Технические условия выданы на основании заявления (вх. № 151 от 31.01.2022г.) и Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15.10.2020г. №КУВИ-002/2020-29728794.

Начальник отдела
инженерной инфраструктуры



Т.Б. Смирнова